

Zimbra

vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br

DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ Nº 030/23**De :** VINÍCIUS MURAT DO CARMO <vinicius.carmo@defensoria.rj.def.br>

ter, 21 de nov. de 2023 16:11

Assunto : DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ Nº 030/23**Para :** manupa@manupa.com.br, vg@manupa.com.br, suporte@manupa.com.br, onibus@manupa.com.br**Cc :** NÚCLEO DE LICITAÇÕES <nulic@defensoria.rj.def.br>

Prezada licitante **MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (03.093.776/0018-30)**, após análise devidamente realizada pela área técnica competente da DPRJ, em sede de Diligência, solicito informações e dados complementares em relação aos seguintes pontos:

- Identificamos lacunas nos layouts das páginas 43 e 44, pois não contemplam as disposições dos equipamentos elétricos, como gerador, nobreak e baterias. Solicitamos que essas informações sejam incorporadas para garantir a plena adequação às diretrizes do Termo de Referência;
- Quanto ao gerador proposto, modelo Toyama TD25SGE, observamos a ausência de detalhes sobre o "painel auxiliar instalado no interior da unidade e com acionamento remoto," conforme especificado no Item 1.11 do Anexo 1A do Termo de Referência. Destacamos que, de acordo com o manual disponível no site do fabricante, o mencionado modelo possui dimensões (C x L x A) de 1750 x 750 x 800. É crucial que seja apresentada a disposição precisa do equipamento na unidade, considerando o adequado fluxo de ar e facilitando as intervenções de manutenção;
- No que diz respeito ao sistema de climatização dos ambientes, observamos a falta de informações além da capacidade e tensão de trabalho. Solicitamos os encartes técnicos dos fabricantes, conforme exigido nos Itens 1.16.2, 1.16.3 e 1.16.4 do Anexo 1A do Termo de Referência. Esses documentos são indispensáveis e devem ser apresentados sob pena de desclassificação, junto com os documentos de habilitação técnica e proposta comercial, demonstrando o vínculo entre licitante, empresa adaptadora e fornecedor, com rastreabilidade para o processo, conforme estipulado no Item 1.16.5 do Anexo 1A do Termo de Referência;
- Ressaltamos a importância da apresentação dos projetos de instalações, bem como das memórias de cálculo de carga térmica e carga instalada no veículo, para uma avaliação completa e precisa.

Vale salientar que as informações e documentos complementares devem ser enviados através do sistema Compras.gov.br, conforme prazo estabelecido no mesmo sistema.

Favor, confirmar o recebimento.

VINÍCIUS MURAT DO CARMO

Pregoeiro / Equipe de Apoio

NULIC - Núcleo de Licitações

Tel.: 21 99826-6377



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO