

Re: Pregão Eletrônico PE-011/21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT.

**De :** Calheiros Comercio <calcalheiros@gmail.com>

qua, 26 de mai de 2021 11:20

**Assunto :** Re: Pregão Eletrônico PE-011/21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT.

1 anexo

**Para :** nulic@defensoria.rj.def.br

Bom dia, Prezado

Estamos encaminhando o folder de apresentação correto do aparelho split 60000btus.

Atenciosamente

Anderson Calheiros

<nulic@defensoria.rj.def.br> escreveu no dia terça, 25/05/2021 à(s) 11:45:

Prezados (a) Senhores (a),

O Pregoeiro nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, resolve baixar em diligência determinando-se que o arrematante do item 6, apresente nova proposta revisada, de acordo com acordo com parecer técnico abaixo. Cabe mencionar, que o prazo para resposta desta diligência é de 24 (vinte e quatro) horas, após o envio deste e-mail.


O item 06 (Ar condicionado Split (60.000BTU), conforme orçamento apresentado está especificado como 380V, estando especificado em Termo como 220V. Favor solicitar ao fornecedor revisão da proposta para o item supracitado.

Atenciosamente,

Luis Cláudio da Costa Bezerra

Pregoeiro

Tel. (21) 98621-6992



**PREGOEIRO 1 001.tif**  
234 KB

**De :** nulic@defensoria.rj.def.br

ter, 25 de mai de 2021 11:45

**Assunto :** Pregão Eletrônico PE-011/21 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT.

**Para :** calcalheiros@gmail.com

Prezados (a) Senhores (a),

O Pregoeiro nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8666/93, resolve baixar em diligência determinando-se que o arrematante do item 6, apresente nova proposta revisada, de acordo com acordo com parecer técnico abaixo. Cabe mencionar, que o prazo para resposta desta diligência é de 24 (vinte e quatro) horas, após o envio deste e-mail.



O item 06 (Ar condicionado Split (60.000BTU), conforme orçamento apresentado está especificado como 380V, estando especificado em Termo como 220V. Favor solicitar ao fornecedor revisão da proposta para o item supracitado.

Atenciosamente,

Luis Cláudio da Costa Bezerra

Pregoeiro

Tel. (21) 98621-6992



AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT PISO TETO SILVERMAXI 6000 BTUS FRIO 220V ECO TRIFÁSICO

**CARACTERÍSTICAS**

Classificação Energética (selo PROCEL)	B
Ciclo	FRIO
Climatiza até (m2)	72
Cor	BRANCO
Consumo (watts/mês)	17,00
Sensor de Presença	NÃO
Filtro Anti-pó	SIM
Filtro Anti-Bactéria	SIM
Função Timer	SIM
Função Sleep	SIM
Desumidificação	SIM
Garantia Equipamento (se instalador credenciado)	1 ANO
Voltagem	220v trifásico



32.257.019/0001-04  
CAL NEIROS-  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Av. Cesário de Melo, 1354  
Campo Grande - CEP: 23.085-110  
Rio de Janeiro - RJ