



Referência: E-20/001.005729/2020

À/AO NÚCLEO DE LICITAÇÕES

Sr(a). [Coordenador(a); Diretor(a)],

Informamos que a amostra apresentada pela empresa ganhadora do item 2 não atende às especificações do Termo de Referência no que concerne os seguintes itens:

- O corpo da caixa não possui parafuso para fixação da mesma no piso elevado conforme especificação do termo de referência;
- As dimensões da caixa não estão de acordo com o que foi solicitado no Termo de Referência;
- Na amostra apresentada, as tomadas elétricas de cor vermelha são de 20 amperes, no termo de referência solicitamos que todas as tomadas da caixa sejam de 10 amperes.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar que a empresa ganhadora do item 1, apresente uma amostra física da caixa montada, para efetuarmos uma análise mais minuciosa do material.

Atenciosamente,

FÁBIO GONÇALVES PESSANHA

COORDENADORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO GONÇALVES PESSANHA**, Técnico Superior Especializado, em 03/03/2021, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0538824** e o código CRC **E2A0EC2E**.

Referência: Processo nº E-20/001.005729/2020

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080
- www.defensoria.rj.def.br