

Dispensa Eletrônica N° 5/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO ?

Avisos (3)	Impugnações (0)	Esclarecimentos (1)
		02/03/2026 13:37 1) Por gentileza enviar fotos do local RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80 (ANEXO) CEP: 22710-195 e RUA PROFESSORA FRANCISCA PIRAGIBE, 80 (GALPÃO) CEP: 22710-0195 2) Solicito fotos do galpão e informações de quais materiais possui neste local juntamente com o questionamento abaixo Questionário para riscos restritos (Depósitos – todos os tipos e processos de Fabricação - todos os tipos) : • Existência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente? Sim () – Não () • Brigada de Incêndio constituída ou treinamento de funcionários (com certificado) para manuseio dos protecionais de combate a incêndio? Sim () – Não () • Validade de Extintores, Hidrantes, Sistemas de Sprinklers e demais protecionais (se houver). • Última revisão e manutenção na rede de hidrantes e bombas de incêndio (se houver). • Existência de SPDA e data da última manutenção: Sim () – Não () – Data Manutenção: • Existência de fiações elétricas aparentes, instalações Improvisadas? Sim () – Não () - Rede elétrica com manutenção preventiva? Sim () – Não () • Data de manutenção com laudo em compressores ar/transformadores/geradores (se Houver). • Existência de dique de contenção para o tanque de inflamáveis? Sim () – Não () • Os produtos inflamáveis estão protegidos em local isolado e sinalizado? Sim () – Não () 3) Solicito também seu parecer referente ao CEP do local ESTR. IMPERIAL, S/N° - GUAPIMIRIM - FORUM CEP: 25940-000, informo que o CEP correto que corresponde a esta estrada é o CEP 25.948-385, por gentileza confirmar esse CEP. 1) Devido à limitação inclusão da imagem, a foto foi disponibilizada no https://transparencia.rj.def.br/licitacoes-contratos-convenios/dispensa-eletronica/detalhesDispensa?id=2780#gsc.tab=0 2) Questionário para riscos restritos (Depósitos – todos os tipos e processos de Fabricação - todos os tipos) : • Existência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente? Sim () – Não (X) Não possui (AVCB). • Brigada de Incêndio constituída ou treinamento de funcionários (com certificado) para manuseio dos protecionais de combate a incêndio? Sim () – Não (X) Não possui brigada de incêndio. • Validade de Extintores, Hidrantes, Sistemas de Sprinklers e demais protecionais (se houver): Possui extintores dentro da validade. • Última revisão e manutenção na rede de hidrantes e bombas de incêndio (se houver): Não possui splinkers nem rede de hidrantes. • Existência de SPDA e data da última manutenção: Sim () – Não () – Data Manutenção: Não possui SPDA. • Existência de fiações elétricas aparentes, instalações Improvisadas? Sim () – Não () - Rede elétrica com manutenção preventiva? Sim () – Não (X) Não possui instalações elétricas improvisadas. • Data de manutenção com laudo em compressores ar/transformadores/geradores (se Houver): Não possui transformadores, geradores. • Existência de dique de contenção para o tanque de inflamáveis? Sim () – Não (X) Não possui dique de contenção para tanques inflamáveis. • Os produtos inflamáveis estão protegidos em local isolado e sinalizado? Sim () – Não () Não há produtos inflamáveis armazenados no galpão da Rua Professora Francisca Piragibe N° 80. 3) Quanto à localidade de GUAPIMIRIM, confirmamos o CEP: 25948-385 Incluir esclarecimento

Fechar



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

